

# PRÜFZERTIFIKAT

für ausgewählte Prüfungen zum Bauartnachweis

NR. 1112.2101075.0983

Rolf Janssen GmbH Elektrotechnische Werke Emsstraße 4 / B 72 26603 Aurich	<b>AUFTRAGGEBER</b>
--	---------------------

Rolf Janssen GmbH Elektrotechnische Werke	<b>HERSTELLER</b>
--	-------------------

Energie-Schaltgerätekombination	<b>PRÜFOBJEKT</b>
---------------------------------	-------------------

Top Draw Plus	<b>TYP</b>
---------------	------------

Prüfmuster SV21 ..SV23	<b>SERIEN-NR.</b>
------------------------	-------------------

Bemessungsspannung	690 V	<b>BEMESSUNGS- DATEN NACH ANGABEN DES AUFTRAGGEBERS</b>
Bemessungsisolationsspannung	1000 V	
Bemessungsstoßspannung	8 kV	
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination	3600 A	
Bemessungsstoßstromfestigkeit der Schaltgerätekombination	143 kA	
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit der Schaltgerätekombination	65 kA, 1 s	
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	65 kA	
Bemessungsfrequenz	50 Hz	
Schutzart	IP41	

IEC 61439-2: 2009-01 DIN EN 61439-2: 2010-06	<b>PRÜFVORSCHRIFT</b>
---	-----------------------

Nachweis der Schutzart von Umhüllungen	<b>UMFANG DER PRÜFUNG</b>
--	-------------------------------


06. Januar 2011	<b>DATUM DER PRÜFUNG</b>
-----------------	------------------------------

Die den Umfang der Prüfung betreffenden Bemessungswerte des Prüfobjektes wurden nachgewiesen. Die Prüfung zum Bauartnachweis im angegebenen Umfang wurde BESTANDEN.	<b>PRÜFERGEBNIS</b>
--	---------------------



**RONALD BORCHERT**  
Oberingenieur

Berlin, den 09. März 2011



**MICHAEL HEISE**  
Verantwortlicher Prüflingenieur

